

Keskkonnaministeerium
Narva mnt 7a
15172 Tallinn

Teie 9.09.2008.a nr 13-3-1/40265-2
Meie 10.2008.a. nr 1-8.5/2597-1

Tähelepanekud Leedu uue tuumaelektrijaama
rajamise keskkonnamõju hindamise aruande kohta

Tervisekaitseinspeksioonil on Leedu uue tuumaelektrijaama rajamise keskkonnamõju hindamise aruande kohta järgmised tähelepanekud:

1) Aruandest selgub, et tavapärase töö ajal uues tuumaelektrijaamas kiirguslikke piiriüleseid mõjusid ei esine, kuid raske õnnetuse korral võib Eesti olla mõjutatud. Põhilisteks kaitsemeetmeteks on joodiprofülaktika ning toiduainete, piima ja joogivee kasutamise piirangud. Aruande tabelis 10.4-3 „Protective actions in case of LOCA and Severe Accidents at NNPP” on toodud terve rida meetmeid, mida tuleb rakendada. Kuna Eesti territoorium jääb kavandatava tuumajaama 600 km raadiusesse, siis raske õnnetuse puhul puudutavad Eestit nii joodiprofülaktika küsimused kui ka piima ja joogivee tarbimise keelamine (kuni 600 km kaugusel tuumajaamast).

Eestis on kaks suurt linna, kus joogiveega varustamiseks kasutatakse pinnavett :

- a. Tallinn (405000 tarbijat) -suurem osa veest saadakse Ülemiste järvest
- b. Narva (67497 tarbijat) -kasutatakse ainult Narva jõe pinnavett.

Palume pöörata tähelepanu, et raske õnnetuse puhul on vaja Tallinna ja Narva linna elanikkonnale tagada alternatiivne veevarustus. Seega raskete õnnetuste likvideerimise plaanides on vaja ette näha nende linnade kaitstud joogivee allikate (põhjavesi) osatähtsuse suurendamine.

2) Radioaktiivsete jäätmete teemat ei ole antud töös käsitletud.

Lugupidamisega

Mihhail Muzõtšin
Peadirektori asetäitja

Leena Albreht
6943525