



KÄSKKIRI

<reg_kpv> nr <regist_nr>

12.04.2012. a käskkirjaga nr 338 antud vee erikasutusloa nr L.VV/321330 muutmine

Keskkonnaministeerium andis 12.04.2012. a käskkirjaga nr 338 Elering AS vee erikasutusloa nr L.VV/ 321330 Suures väinas Virtsu – Võiküla vahelise 35 kV õlikaabli vahetamiseks 110 kv kuiva merekaabli vastu ning pikendas 22.03.2013 käskkirjaga nr 261 loa kehtivuse aega kuni 31.08.2016.

Elering AS esitas 02.04.2015 vee erikasutusloa nr L.VV/321330 muutmise taotluse. Taotlus saabus ja registreeriti Keskkonnaministeeriumis 14.04.2015, nr 3265-1. Taotluse kohaselt soovitakse muuta kaabli paigalduse sügavust merevees sügavuseni kuni 6 m 1-lt meetrilt 1,5 meetrile ning muuta süvendatava ja veekogu põhja paigaldatava pinnase mahtu 600 m³. Loa muutmise põhjus tuleneb tehnilistest nõuetest kaabli paigaldamise sügavusele.

Keskkonnaamet on 18.02.2015 kirjaga nr HLS 14-4/15/1506-3 andnud nõusoleku ehitusprojektis „Virtsu-Võiküla 110 kV merekaabli paigaldamine. Kaabli paigaldus Muhemaal (tööprojekt KPL1402-K1). Kaabli paigaldus mandril (tööprojekt KPL1402-K2). Kaabli paigaldus Suures väinas (tööprojekt KPL1402-K3)“ ette nähtud tegevuste teostamiseks. Lisaks on Keskkonnaamet 30.04.2015 kirjaga nr 14-4/15/7605-2 andnud nõusoleku võtta liivast tagasitäitepinnast (ca 600 m³), et sellega täita vajadusel merekaabli trassilõigu kaablikraav vahemikus 700 m kuni 1100 (kokku 400 m). Täitepinnast võetakse kaablikraavile võimalikult lähedalt.

Vee erikasutusluba muudetakse, kui veeseaduse § 9 lg 10¹ p 5 kohaselt on vee erikasutusloa omaja esitanud selleks põhjendatud taotluse.

Veeseaduse § 9¹ lg 1 kohaselt avaldab vee erikasutusloa andja vee erikasutusloa taotluse saamisest alates 21 päeva jooksul pärast vee erikasutusloa taotluse menetluse võtmist sellekohase teate veebiväljaandes Ametlikud Teadaanded. Teade vee erikasutusloa muutmise kohta avalikustati 14.04.2015. a. Teade vee erikasutusloa ja otsuse eelnõu valmimisest avalikustati veebiväljaandes Ametlikud Teadaanded

Tulenevalt eeltoodust ja lähtudes veeseaduse § 9 lg 10¹ p-st 5 otsustan:

muuta 12.04.2012. a käskkirjaga nr 338 antud vee erikasutusloa nr L.VV/321330 punkti 3.4 ja sõnastada see järgmiselt:

3.4. Vee erikasutuse iseloomustus	Suures väinas Virstu-Võiküla vahelise olemasoleva 35 kV õlikaabli vahetamine uue 110 kV kuiva merekaabli vastu. Kaabel paigaldatakse kuni 6 m sügavuseni 1,5 m kaevisesse ja sügavamal 1 m sügavusse kaevisesse. Veekogusse paigaldatava pinnase maht on kuni 600 m³.
-----------------------------------	---

Kõik ülejäänud loa tingimused jäävad kehtima.

Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest, esitades kaebuse Tallinna Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

(allkirjastatud digitaalselt)

Andres Talijärv

Kantsler